

厦门市园林绿化施工企业不良行为记录认定书

编号：2025-007

远勤建设集团有限公司：

经查实，你单位施工的翔安新城扬帆公园改造项目工程（项目经理温琴香，证号闽1352017201820649），存在B区公厕外架未按规定要求设置水平防护措施，临时用电未按要求采用三级配电设置等不良行为。依据《厦门市园林绿化施工企业不良行为认定范围和档次操作标准》第67、68条，决定记录你单位安全生产管理类别（☐P1、☐P2、☐P3、☐P4、☐P5、☒P6）档次不良行为一次，并录入“厦门市园林绿化施工企业信用评价系统”。

厦门市园林绿化工程质量站

2025年8月29日

签收人：黄惠芳

送达人：王会东、吴海峰

签收日期：2025年9月1日

（注：此认定书一式二份，一份存档，一份送达责任单位。）